

PLANO DE CONTINGÊNCIA: CRONOGRAMA DE DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – SEDE DE CANINDÉ/CE – MAIO DE 2022

RACIONAMENTO DE ÁGUA - CRONOGRAMA DE DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR SETOR / SEDE DE CANINDE-CE																																
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRROS	DIAS DE DESPRESSURIZAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA SEDE MUNICIPAL EM MAIO DE 2022																														
		DOM 01	SEG 02	TER 03	QUA 04	QUI 05	SEX 06	SAB 07	DOM 08	SEG 09	TER 10	QUA 11	QUI 12	SEX 13	SAB 14	DOM 15	SEG 16	TER 17	QUA 18	QUI 19	SEX 20	SAB 21	DOM 22	SEG 23	TER 24	QUA 25	QUI 26	SEX 27	SAB 28	DOM 29	SEG 30	TER 31
SETOR: 01	- Bela Vista; - Boa Vista; - Campinas; - Imaculada Conceição; - Riacho São Francisco; - Conj. Habitacional; - Loteamento Santa Edwirges; - "S"; - Cachoeira da Pasta; - Canindezinho; - CAN; - Santa Clara; - Santa Luzia; - Monte. - Loteamento Conviver I - Loteamento Monte Libano	01/05/2022	02/05/2022	03/05/2022						09/05/2022	10/05/2022	11/05/2022						17/05/2022	18/05/2022	19/05/2022							25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022			
SETOR: 02	- Centro; - João Paulo II; - São Mateus; - Alto Guaramiranga; - Palestina; - Jubaia - Loteamento Sagrada Família - Loteamento Colinas; - Loteamento Conviver II; - Residencial Frei Lucas Dolle					05/05/2022	06/05/2022	07/05/2022						13/05/2022	14/05/2022	15/05/2022						21/05/2022	22/05/2022	23/05/2022					29/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	

LEGENDA:
- Dias sem despressurização: (abastecimento normal no setor)
- Dias com despressurização: (poderá faltar água ou ficar com pouca pressão) xx/xx/xxxx

Nota: Faz-se necessária a despressurização de setores da rede de distribuição para garantir carga hidráulica nas regiões de topografia mais elevada. Enquanto durar o período chuvoso, devido a redução do consumo, o SAAE reduzirá o tempo de despressurização, podendo em alguns casos não haver falta de água.

A PREVISÃO PARA AS MANOBRAS NAS VÁVULAS (TROCA DE SETORES) SERÁ ÀS 12 HORAS DO DIA EM QUE TODOS OS SETORES RECEBEM PRESSURIZAÇÃO. DESSA FORMA CONTABILIZA-SE, NO MÍNIMO, 96 HORAS COM A REDE PRESSURIZADA, E ATÉ 96 HORAS COM DESPRESSURIZAÇÃO.
RESSATA-SE QUE A VAZÃO DE OFERTA SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER TODA A POPULAÇÃO DA SEDE, SEM NECESSIDADE DE RACIONAMENTO, CASO O CONSUMO NÃO ESTIVESSE TÃO ALTO. PORTANTO, ESTAMOS INTENSIFICANDO AS FISCALIZAÇÕES PARA QUE NÃO HAJA ABUSO NO CONSUMO E FRAUDES NAS LIGAÇÕES PREDIAIS.

Canindé/CE, 01 de Maio de 2022

Setor Técnico do SAAE